

11	Сопротивление нагрузке, приложенной к ограничителю угла открывания в режиме проветривания	Н	ГОСТ 24033-80	не менее 500	580	Соответствуют
12	Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке	Н	ГОСТ 24033-80	не менее 25	35	Соответствуют
13	Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывание»	циклы	ГОСТ 24033-80	не менее 20000	без отказов 21500	Соответствуют

Инженер – испытатель



В.Н. Щербаков